

АКТ

перевірки відповідності

систем протипожежного захисту на об'єкті:

будівля літера "А" ВСП Чернівецького фахового коледжу ЛНУП за адресою: вул. Доброго, 4, м.Чернівці.

"__" травня 2024р.

Комісія, яка призначена наказом: Директора ВСП «Чернівецький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування» Сорочан Наталії Ністорівни (назва організації-замовника робіт, яка призначила комісію)

У складі:

голови - представника замовника робіт: Директор ВСП «Чернівецький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування» Сорочан Наталія Ністорівна (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

монтажної організації: Приватне підприємство «Профі-оберіг» в особі директора Цап Сергій Васильович м.Чернівці, пров, Складський,3А. (прізвище, ім'я та по батькові, посада, найменування організації)

Організація, що здійснює пожежне спостереження № договору - ПП «Пожзабезпечення Л» договір № 43/24 від 01.05.2024р. діє до 31.12.2024р. (прізвище, ім'я та по батькові, посада, найменування організації, договір)

Організації, що здійснює підтримання експлуатаційної придатності СПЗ: Приватне підприємство «Профі-оберіг» в особі директора Цапа С.В. м.Чернівці, пров, Складський,3А, договір № 78/24 від 01.05.2024р. діє до 31.12.2024р. (прізвище, ім'я та по батькові, посада найменування організації) (ім'я та по батькові, посада)

Провела перевірку виконаних робіт з монтажу СПЗ на об'єкті: приміщення будівлі літера "А" ВСП Чернівецького фахового коледжу ЛНУП за адресою: вул. Доброго, 4, м.Чернівці. Об'єкт двоповерховий з цокольним поверхом, освітлення електричне, опалення від газового котла, ступінь вогнестійкості -III, площа приміщень 957м2 (найменування об'єкта, адреса, характеристика приміщень, що захищаються)

1. Системи пожежної сигналізації

Монтажною організацією: Приватне підприємство «Профі-оберіг» в особі директора Цапа С.В. м.Чернівці, пров.Складський,3А.

(назва організації та її адреса)

ліцензія серія АГ № 595762 , термін дії «необмежений». проведено монтаж системи пожежної сигналізації та устаткування передавання тривожних сповіщень відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, розробленої: Приватне підприємство «Профі-оберіг» м.Чернівці, пров.Складський,3А., 9/23 – СПС.СО

(назва проектно організації, її адреса, №, шифр проекту)

Перелік обладнання, що змонтоване на об'єкті та пред'явлене до здачі:

№ п/п	Найменування (тип) обладнання, що змонтоване	Кількість встановленого обладнання	№ сертифікату та термін дії	Резерв обладнання, що передано замовнику	Примітка
2	Сповіщувач пожежний тепловий ИПК-9	2	Сертифікат відповідності № DCS.0001166-21 ТДВ "СКБ ЕЛЕКТРОНМАШ", дійсн. до 05.07.2024р.	1	
3	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1	13	Сертифікат відповідності № DCS.0001166-21 ТДВ "СКБ ЕЛЕКТРОНМАШ", дійсн. до 05.07.2024р.	2	

4	Сповіслювач пожежний димовий ИПК-8	83	Сертифікат відповідності № DCS.0001171-21 ТДВ "СКБ ЕЛЕКТРОНМАШ", дійсн. до 05.07.2024р.	9	
	Всього:	98		12	

Додаткова інформація, що характеризує змонтовану на об'єкті систему (кількість шлейфів, напрямлень, тощо) **задіяно 4 шлейфа.**

Система пожежної сигналізації та устаткування передавання тривожних сповіщень пройшла комплексне випробування, знаходиться в працездатному стані і готова до експлуатації.

Найменування суб'єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування системи пожежної сигналізації та устаткування передавання тривожних сповіщень Приватне підприємство «Профі-оберіг» м.Чернівці, пров. Складський, 3А, договір № 78/24 від 01.05.2024р. діє до 31.12.2024р.

Систему пожежної сигналізації, та устаткування передавання тривожних сповіщень змонтовану 20.11.2023р. в приміщеннях будівлі літера "А" ВСП Чернівецького фахового коледжу ЛНУП за адресою: вул. Доброго, 4, м.Чернівці

(назва будівлі, споруди, ділянки, приміщення в будівлі)

вважати прийнятою в експлуатацію як систему загальної системи протипожежного захисту будівлі з " " травня 2024р.

Голова комісії-представник замовника (забувник)

Наталія СОРОЧАН
(прізвище та ініціали)

Сергій ЦАП
(прізвище та ініціали)

Сергій ЦАП
(прізвище та ініціали)

Андрій ЛИТВИНЮК
(прізвище та ініціали)



Монтажна організація:

Обслуговувача організація:

Організація, що здійснює пожежне спостереження:



(підпис)

(підпис)

II. Система оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі

Монтажною організацією ПП «Профі – оберіг» м. Чернівці пров. Складський 3А

(назва організації та її адреса)

ліцензія серія АГ № 595762, термін дії «необмежений». проведено монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, розробленої: Приватне підприємство «Профі-оберіг» м.Чернівці, пров.Складський,3А., № 9/23 – СПС.СО

(назва проектної організації, її адреса, №, шифр проекту)

Перелік обладнання, що змонтоване на об'єкті та пред'явлене до задачі:

№ п/п	Найменування (тип) обладнання, що змонтоване	Кількість встановленого обладнання	№ сертифікату та термін дії	Резерв обладнання, що передано замовнику	Примітка
1.	Світлозвуковий оповіслювач «Джміль-1»	1	Сертифікат відповідності № DCS.0001072-21 ТОВ ВКПФ „Тірас” дійсн. до 06.05.2024р.	-	
2.	Світлозвуковий покажчик «ВИХІД»	8	Сертифікат відповідності № DCS.0001072-21 ТОВ ВКПФ „Тірас” дійсн. до 06.05.2024р.	-	
3.	Світловий покажчик «ВИХІД»	8	Сертифікат відповідності № DCS.0001072-21 ТОВ ВКПФ „Тірас”	-	

			дійсн. до 06.05.2024р.		
	Всього:	17		-	

Додаткова інформація, що характеризує змонтовану на об'єкті систему (кількість шлейфів, напрямлень, тощо) задіяний два шлейфа.

Система оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі пройшла комплексне випробування, знаходиться в працездатному стані і готова до експлуатації.

Найменування суб'єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі Приватне підприємство «Профі-оберіг» м.Чернівці, пров. Складський, 3А. договір № договір № 78/24 від 01.05.2024р. діє до 31.12.2024р. ліцензія серія АГ № 595762, термін дії «необмежений»

(адреса суб'єкта господарювання, № ліцензії та термін її дії, дата та термін дії договору на технічне обслуговування)

Систему оповіщення людей про пожежу змонтовану 08.04.2024р. в приміщеннях будівлі літера "А" ВСП Чернівецького фахового коледжу ЛНУП за адресою: вул. Доброго, 4, м.Чернівці

вважати прийнятою в експлуатацію як елемент загальної системи протипожежного захисту будівлі з « » травня 2024р.

Голова комісії-представник замовника (забудовника)

Монтажна організація:

М.П.

Обслуговуюча організація:

М.П.

Організація, що здійснює пожежне спостереження:

(підпис)

Наталія СОРОЧАН

(прізвище та ініціали)

Сергій ЦАП

(прізвище та ініціали)

Сергій ЦАП

(прізвище та ініціали)

Андрій ЛИТВИНЮК

(прізвище та ініціали)

Висновок комісії і оцінка виконаних робіт:

Систему протипожежного захисту у складі: автоматичної установки пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу, змонтованої 08.04.2024р. в приміщеннях будівлі літера "А" ВСП Чернівецького фахового коледжу ЛНУП за адресою: вул. Доброго, 4, м.Чернівці

(назва будівлі, споруди, цеху, приміщення в будівлі, відомча належність, адреса)

вважати прийнятою в експлуатацію з «08» травня 2024р.

Голова комісії-представник замовника (забудовника)

Монтажна організація:

М.П.

Обслуговуюча організація:

М.П.

Організація, що здійснює пожежне спостереження:

(підпис)

Наталія СОРОЧАН

(прізвище та ініціали)

Сергій ЦАП

(прізвище та ініціали)

Сергій ЦАП

(прізвище та ініціали)

Андрій ЛИТВИНЮК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Представник УДСНС в Чернівецькій області

М.П.